

## J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言

文書番号 : R 5 0 - 0 1  
発行者の名前 : 株式会社虎ノ門エネルギーサービス  
発行者の住所 : 東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 1 号  
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数  
令和 4 年度分 (付属書参照)

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 2 9 熱第 9 6 号  
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン  
<発効日 > 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日

問い合わせ先 株式会社虎ノ門エネルギーサービス  
技術部  
TEL: 03-3583-5525

会社代表者の署名

高松 稔

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2024 年 4 月 1 日  
発行場所 : 株式会社虎ノ門エネルギーサービス  
役職名・氏名 : 代表取締役社長 高松 稔

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ き 作 成 さ れ た 自 己 適 合 宣 言 書 で あ る。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (R50-01 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数 (令和4年度分)

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		虎ノ門二丁目地域	
所在地		東京都港区虎ノ門二丁目2番1号	
事業者名	事業登録番号	株式会社虎ノ門エネルギーサービス	第52号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガス (1000 m <sup>3</sup> )	2, 2 4 1	6 9 4	1, 5 4 7
LPG (t)			
石炭 (t)			
電力 (MWh)	2, 8 0 9	2, 6 1 1	1 9 8
その他			
販売熱量 (GJ)	1 1 7, 8 1 4	5 9, 5 9 3	5 8, 2 1 9
COP	0. 8 9	1. 0 3	0. 7 8

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m<sup>3</sup>、電力：9.76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0. 9 8
	温熱	1. 2 8